

宜蘭縣蘇澳國小健康中心102學年度第一學期教室採光測量紀錄表

測量日期102年11月18日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光，黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑 板 部 份								課 桌 部 份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
1年1班	767	603	928	751	603	760	584	714	847	906	948	923	846	798	774	690	722	828
1年2班	806	538	840	717	564	678	516	666	756	711	644	615	674	684	610	727	653	675
1年3班	854	589	868	604	748	634	519	688	828	576	785	937	715	794	841	719	748	771
1年4班	524	494	706	542	739	528	631	595	642	659	574	590	624	736	622	771	601	647
2年1班	596	445	738	649	516	648	409	572	728	779	728	755	664	756	654	529	601	814
2年2班	824	587	893	783	618	695	495	699	814	854	857	832	832	815	863	675	766	812
2年3班	864	608	849	710	582	750	529	699	882	842	872	816	734	802	639	782	767	793
2年4班	748	518	936	676	608	893	652	719	705	717	683	945	803	703	846	805	713	769

建議事項：

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任

宜蘭縣蘇澳國小健康中心 102學年度第一學期教室採光測量紀錄表

測量日期102年11月18日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光，黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑 板 部 份								課 桌 部 份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
3年1班	634	541	864	894	770	826	664	742	1101	972	1297	1010	722	607	1105	824	755	933
3年2班	803	678	1258	1025	794	1003	754	902	1140	1283	1140	1001	1003	1096	876	943	765	1027
3年3班	716	637	931	806	724	825	665	758	1227	1324	1271	1025	1056	987	868	965	972	1077
3年4班	772	530	573	571	532	816	547	620	683	659	738	864	672	661	959	812	773	758
3年5班	775	634	969	773	658	936	702	778	609	574	780	578	924	925	1253	1336	1320	922
4年1班	687	543	978	783	618	886	696	742	825	650	760	997	857	830	1295	1106	1125	938
4年2班	717	580	820	715	623	856	658	710	586	624	632	802	801	724	990	1014	941	790
4年3班	561	419	673	576	462	584	481	537	437	532	424	877	752	765	1079	1126	1080	786
4年4班	579	475	709	625	548	796	602	619	742	708	768	738	609	584	616	660	627	672

附註：

建議事項：

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任

宜蘭縣蘇澳國小健康中心102學年度第一學期教室採光測量紀錄表

測量日期：102年11月18日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光, 黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑板部份								課桌部份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
5年1班	493	457	543	519	484	564	509	510	376	365	430	576	585	590	777	1102	701	611
5年2班	722	761	839	670	692	658	583	704	859	414	857	677	810	1092	1021	911	742	820
5年3班	501	498	704	722	626	653	564	610	565	628	521	585	514	876	795	761	681	658
5年4班	1003	589	901	910	605	950	521	783	637	524	505	497	505	601	710	575	531	565
6年1班	762	541	970	826	630	912	706	764	1228	935	990	1380	1121	1090	1520	1295	1435	1222
6年2班	980	748	1048	1035	841	845	630	875	892	1078	1027	717	744	658	582	579	602	764
6年3班	1358	911	1225	1170	970	1038	835	1072	627	604	512	672	594	607	882	688	690	653
6年4班	752	639	794	717	659	586	519	667	1130	1120	1161	682	613	630	693	717	676	825
6年5班	659	545	830	814	653	691	591	683	563	586	626	580	773	777	636	1120	1101	751

附註：

建議事項：

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任

宜蘭縣蘇澳國小健康中心102學年度第一學期教室採光測量紀錄表

測量日期：102年11月日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光, 黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑 板 部 份								課 桌 部 份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
幼稚梅花班	874	538	1162	748	540	969	526	765	576	446	474	505	535	517	515	520	561	517
幼稚蘭花班	944	558	795	603	521	1076	593	727	374	424	441	680	650	602	618	648	556	555
自然專科教室： 五年級	744	589	953	838	681	712	607	732	575	724	731	695	825	839	546	698	678	701
自然專科教室： 六年級	607	559	616	614	553	579	540	581	593	679	743	639	643	771	615	701	824	690
自然專科教室： 四年級	679	551	672	630	529	654	539	608	512	659	688	508	720	795	533	681	630	636
美勞教室	584	519	704	680	569	602	519	597	634	690	566	528	650	687	552	675	554	615
英語教室	732	572	801	686	564	522	472	621	410	472	575	407	380	476	382	334	467	434

建議事項： 英語教室課桌位置再增加照明設備

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任

宜蘭縣蘇澳國小健康中心102學年度第二學期教室採光測量紀錄表

測量日期103年05月12日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光，黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑 板 部 份								課 桌 部 份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
1年1班	1643	1432	1701	1568	1401	1576	1351	1525	1477	1531	1468	1710	1679	1770	1963	1913	2003	1724
1年2班	1812	1493	1710	1572	1456	1627	1379	1578	1372	1396	1333	1659	1545	1521	1812	1764	1750	1572
1年3班	1763	1359	1689	1479	1341	1458	1279	1481	1472	1350	1410	1719	1569	1529	1025	1622	1550	1472
1年4班	1442	1265	1606	1460	1309	1524	1288	1413	1382	1345	1463	1457	1401	1393	1472	1332	1296	1393
2年1班	1119	915	1088	1005	906	1079	879	999	915	805	961	1167	1149	1112	1331	1429	1648	814
2年2班	1240	969	1269	1073	894	1020	793	1037	1002	1021	1022	1152	1099	1150	1423	1571	1566	1223
2年3班	1298	961	1287	1077	966	1094	823	1072	1122	1021	1159	1229	1182	1103	1507	1463	1559	1261
2年4班	1052	911	1355	1111	948	1313	903	1085	1514	1131	1322	1306	1193	1176	1179	1110	1008	1215

建議事項：

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任

宜蘭縣蘇澳國小健康中心 102學年度第二學期教室採光測量紀錄表

測量日期103年05月12日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光，黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑 板 部 份								課 桌 部 份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
3年1班	1084	844	1431	1153	957	1197	876	1077	1113	892	972	1312	1277	1083	1166	1162	1312	1143
3年2班	778	720	1369	1114	934	968	726	944	916	1012	993	1036	1194	1174	1074	1518	1123	1116
3年3班	979	900	1369	1197	1013	1196	862	1074	970	1072	1090	1364	1093	1108	1282	1058	1155	1132
3年4班	861	665	687	681	636	978	722	747	1041	1243	912	1021	1001	984	963	1003	917	1009
3年5班	892	637	1129	986	801	1006	711	880	973	767	704	924	869	884	867	759	776	836
4年1班	1414	1219	1712	1526	1373	1738	1385	1481	1837	1742	1612	1755	1403	1343	1405	1303	1182	1509
4年2班	1388	1163	1585	1468	1249	1558	1380	1399	1569	1676	1469	1636	1264	1372	1157	1140	1106	1377
4年3班	1078	880	1483	1204	999	1378	1038	1151	1814	1407	1204	1430	1278	1208	1400	1095	1007	1316
4年4班	1172	1043	1488	1349	1168	1499	1186	1272	1585	1755	1748	1539	1486	1430	1005	1114	1065	1414

附註：

建議事項：

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任

宜蘭縣蘇澳國小健康中心102學年度第二學期教室採光測量紀錄表

測量日期：103年05月13日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光，黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑 板 部 份								課 桌 部 份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
5年1班	806	796	840	750	558	807	766	760	925	858	715	660	776	833	915	963	766	823
5年2班	804	736	833	778	688	770	668	754	863	949	841	906	734	820	952	912	849	870
5年3班	786	704	902	857	739	919	719	804	865	867	986	897	703	807	919	879	937	873
5年4班	1200	683	1160	894	664	1126	595	903	607	684	739	745	786	628	753	843	708	721
6年1班	1221	911	1648	1283	943	1366	1070	1206	1626	1945	1458	1611	1446	1195	1266	1058	1216	1425
6年2班	1088	869	1245	1241	1050	1093	938	1075	1055	1212	1288	1092	1176	1208	1345	1493	1280	1239
6年3班	1145	808	1157	1014	843	852	785	943	999	1120	931	879	991	1089	1025	941	1135	1012
6年4班	994	757	1168	1032	796	1036	683	924	1094	996	1089	789	1003	1031	782	995	991	974
6年5班	1066	848	1322	1190	862	1050	821	1023	922	997	1050	943	1096	1071	1093	1090	1145	1045

附註：

建議事項：

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任

宜蘭縣蘇澳國小健康中心102學年度第二學期教室採光測量紀錄表

測量日期：103年05月13日 天候：晴

一般教室照明標準桌面照度不低於350(Lux)米燭光, 黑板照度不低於500(Lux)米燭光

	黑 板 部 份								課 桌 部 份									
	右前	後右	前中	中央	後中	前左	後左	平均	右前	中右	後右	前中	中央	後中	前左	中左	後左	平均
幼稚梅花班	1361	678	974	739	608	1058	616	862	963	866	866	739	719	526	543	607	619	716
幼稚蘭花班	1029	617	1421	906	660	1180	645	923	665	705	712	768	637	706	763	736	641	704
自然專科教室： 六年級	581	501	552	563	510	532	503	535	485	695	660	680	816	815	723	839	690	711
自然專科教室： 五年級	778	545	1082	968	751	688	508	760	465	666	634	510	661	715	441	743	686	613
自然專科教室： 四年級	706	587	800	688	564	716	532	656	591	703	642	607	796	781	599	713	757	688
美勞教室	703	567	849	794	624	716	623	697	572	623	555	690	682	693	648	704	674	649
英語教室	791	607	866	808	644	716	567	714	507	599	631	654	797	576	499	677	686	625

建議事項： 英語教室課桌位置再增加照明設備

護理人員

環教組長

學務主任

校長

事務組長

總務主任