



項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
避難逃生設備	5 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	組長 潘玉娟	✓		
	6 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。	組長 潘玉娟	✓		
	7 依規定設置各項避難器具。	組長 潘玉娟	✓		
	8 設有專人管理。	組長 潘玉娟	✓		
	9 定期維護檢查避難逃生設備。	組長 潘玉娟	✓		
線路	1 電線符合規定有加強更新及防止漏電。	組長 潘玉娟	✓		
	2 電壓符合規定。	組長 潘玉娟	✓		
	3 插座使用符合規定。	組長 潘玉娟	✓		
	4 管線設置符合規定。	組長 潘玉娟	✓		
	5 電器用品使用符合規定負荷量。	組長 潘玉娟	✓		
	6 專人管理。	組長 潘玉娟	✓		
	7 定期保養及檢查。	組長 潘玉娟	✓		
危險物品管理	1 易燃物品按照規定儲存與管理。	組長 潘玉娟	✓		
	2 化學藥品按照規定儲存與管理。	組長 潘玉娟	✓		
	3 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	組長 潘玉娟	✓		
	4 廢棄物按照規定處理。	組長 潘玉娟	✓		
	5 設有專人管理。	組長 潘玉娟	✓		
	6 定期保養及檢查。	組長 潘玉娟	✓		
防縱火	1 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	組長 潘玉娟	✓		
	2 整理或保存場所內之可燃物。	組長 潘玉娟	✓		

附註：

- 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
- 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦

組長 潘玉娟

組長 潘玉娟

主任：

校長：

防火管理人：

組長 潘玉娟

教師兼總務主任 林庭煌

校長 黃賜福

表 2-2



消防安全管理要領檢核表

校名 宜蘭縣頭城鎮二城國民小學 查核日期 104年 2 月 16 日

項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
組織	1 擬妥防護計畫。	組長 潘玉娟	✓		
	2 成立消防安全防護小組。	組長 潘玉娟	✓		
訓練	1 定期召開會議及訓練。	組長 潘玉娟	✓		
	2 實施防火教育宣導。	組長 潘玉娟	✓		
	3 實施防火器材使用訓練。	組長 潘玉娟	✓		
	4 實施避難逃生方法及逃生路線演練。	組長 潘玉娟	✓		
演練	5 教職員工會使用防火避難逃生設備。	組長 潘玉娟	✓		
	6 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。	組長 潘玉娟	✓		
警報設備	1 火警警報設備可正常操作。	組長 潘玉娟	✓		
	2 緊急廣播設備可正常操作。	組長 潘玉娟	✓		
	3 緊急照明設備可正常操作。	組長 潘玉娟	✓		
	4 定期維護警報設備。	組長 潘玉娟	✓		
	5 設有專人管理。	組長 潘玉娟	✓		
滅火設備	1 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	組長 潘玉娟	✓		
	2 滅火器無過期，壓力充足。	組長 潘玉娟	✓		
	3 設有專人管理。	組長 潘玉娟	✓		
避難逃生設備	4 定期保養及檢查。	組長 潘玉娟	✓		
	1 有避難逃生路線圖。	組長 潘玉娟	✓		
	2 緊急避難路線指標無損壞或脫落。	組長 潘玉娟	✓		
	3 設置安全門且在門上設置出口標示燈。	組長 潘玉娟	✓		
避難逃生設備	4 安全門保持未上鎖狀態。	組長 潘玉娟	✓		