

永勝電梯

永勝自動控制股份有限公司

技060-006120


保養員	吳紹平
-----	-----

編號：_____

電梯定期保養報告書

業主： 中華國中

簽章： _____



地址：台北市忠孝東路5段
790號68弄11號1樓

電話：(02) 2726-1121 台北

(03) 520-4832 新竹

(03) 936-9528 宜蘭

(03) 854-4191 花蓮

(082) 371-361 金門

資將保養結果報告如下：

工作時間

103年	1月	5日	上午	時	分起	時	分止
交通時間							

次序	保養個所	機種號機				次序	保養個所	機種號機			
		#	#	#	#			#	#	#	#
每 次 保 養	與管理負責人接洽運轉情形					2.8	發電機、捲上電動機、增幅機				
	機械室內環境狀態	✓					發電機、捲上電動機、增幅機碳刷				
	捲揚機、捲上電動機運轉狀態	✓					調速機、偏向輪				
	電磁剎車器之動作	✓					調速機、偏向發電機、捲揚機、導滑器打黃油				
	制御、起動盤內各機器動作	✓				各機器油量檢查 (給油器 Door Motor Slucher Motor Advance Motor)					
	調速機回轉狀態	✓				電磁剎車器分解					
	MG運轉狀態	✓				3.9	電磁剎車器、剎車皮				
	乘廂運轉狀態	✓					剎車器衡桿分解及電磁剎車器接點				
	乘廂內照明設備	✓					Retiring Cam 分解及 Roller 調整				
	乘廂裝璜	✓				Retiring Cam 與 Roller 間之關係					
	乘廂表示燈	✓				Retiring Cam 接點檢查					
	乘廂按鈕	✓				4.10	Interlock 錠關係位置檢查調整				
	乘場表示燈	✓					door Sw. 接點清理				
	乘場按鈕	✓					廂上環境狀態				
乘廂安全扇 SDE 及投克回路	✓				5.11	鋼索張力調整及磨耗程度檢查	✓				
外部連絡裝置試驗	✓					導滑器檢查及調整	✓				
選轆器附件給油						平衡錘及其周圍關係檢查	✓				
1.7	制御起動盤內保險絲取替					上下終點開關試驗	✓				
	制御起動盤內主接觸器					6.12	電扇裝置點檢清理				
	制御起動盤內各機器						日光燈蓋清理				
	制御起動盤、電驛後面清理						E. Stop 檢查				
	受電盤內各機器						乘廂、乘場、指示燈、操作體內部清理				
	電驛盤內電驛										

第一聯：存根 第二聯：交客戶

業主聯絡事項：

張貼升降使用許可證

檢				
印				