

表 2-1

## 校園建築管理檢核表

校名 宜蘭縣七賢國民小學查核日期 101 年 02 月 07 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		目前無校舍修繕情形
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3	教室門、鎖無損壞。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	4	儲藏室門無損壞。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2	有警示標語提醒進出人員。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	安裝牢固、不易倒塌。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註	
				符合	待改進事項		
	3	內牆無出現裂縫現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		2	天花板無龜裂現象。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	自然教室天花板有裂縫	
3		天花板無漏水的現象。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	廚房天花板接近電梯處會漏水		
4		天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五年級燈具於寒假期間清潔時掉落，已請人修復。		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	4	木質欄杆無腐爛現象。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	校園木製平台需保養以防止腐爛		
樓梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	2	樓梯的地面無裂縫。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	4	樓梯間照明設備無損壞。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3	走廊排水正常未見積水現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	屋頂無漏水現象。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	廚房屋頂有漏水現象	
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	廚房屋頂有裂縫	
	4	屋頂落水頭無阻塞。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	5	屋頂無雜草雜物。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	4	地下室無積水。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		本校無地下室
升降設備	1	升降設備由管理人負責管理。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	5	已製作昇降設備安全檢查表。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
特殊記事： 無						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼康家華  
總務主任

教師兼康家華  
總務主任

教師兼康家華  
總務主任

校長郭添枝