

附表二 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：振益 *登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：中環國小 連絡電話：
 設備負責人：中環國小 設備管理人：
 水源類別：

一、設備維護記錄

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：振益 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：中環國小 設備管理人：
 設備負責人：中環國小 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	設置單位 簽名	備註
10/11/27	✓				曾世雄		
10/12/15	✓				曾世雄		
10/1/9	✓				曾世雄		
10/1/30	✓	✓			曾世雄		12
10/2/20	✓				曾世雄		
10/3/12	✓				曾世雄		
10/10/12	✓				曾世雄		
10/4/26	✓				曾世雄		
10/5/14	✓				曾世雄		
10/6/18	✓	✓			曾世雄		1235

二、水質檢驗記錄：

項目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合標準	檢驗測定單位
日期	100個/ML	6.0MPN/100ML	標準	
10/6/4	*	21	是	李新

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
 地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
 FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

其他	維護人員 簽名	備註

電話：
 毒之詳細內容(如：更換濾心、

檢驗測定單位	是否符合標準	備註

：腸桿菌群。
 []，每次應檢驗大腸桿菌群；
 砷。
 真。
 原始檢驗報告存查。