

# 宜蘭立員山國民中學消防防護計畫

民國 100 年 9 月 20 日制定

## 一、目的與適用範圍

### 1. 目的

本計畫係依消防法第十三條暨同法施行細則第十三條至十六條，規定本場所防火管理必要事項，以達到預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減輕災害為目的。

### 2. 適用範圍

在本場所服務、出入之一切人員都必須遵守。

## 二、管理權人之職責

管理權人 職務：校長	<ul style="list-style-type: none"><li>· 須選任位於管理或監督層次且具有能正當公正地執行防火管理業務的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。</li><li>· 指導監督防火管理上必要業務之推動。</li><li>· 申報消防防護計畫書。</li><li>· 消防安全設備之檢查維護之實施及監督。</li><li>· 管理權區分時，協同各管理權人制定共同消防防護計畫。</li><li>· 在防火管理人制定或變更消防防護計畫時，提供相關必要之指示。</li><li>· 申報防火管理人之遴用及解任。</li><li>· 其他</li></ul> <p>_____。</p> <p>_____。</p>
姓名 莊王池	

## 三、防火管理人之職責

防火管理人 職務：職員	<ul style="list-style-type: none"><li>· 消防防護計畫之製作、檢討及變更。</li><li>· 用火、用電處理之指導及監督。</li><li>· 危險物品及相關設施之監督、檢查。</li><li>· 電器配線、電器、機械及用火設備之安全監督管理。</li><li>· 消防安全設備之檢查維護之實施及監督。</li><li>· 通報、滅火、避難訓練之實施。</li><li>· 對管理權人提出建議、請示及其他相關協調聯絡事項。</li><li>· 防火避難設施自主檢查及管理。</li><li>· 其他防止縱火之預防措施等防火管理上必要之事項。</li><li>· 管理權區分時，須將上揭各項事宜向共同防火管理人報告。</li><li>· 其他</li></ul> <p>_____。</p> <p>_____。</p>
姓名 黃崇澤	

#### 四、向消防機關聯絡報告

- 消防防護計畫變更後，應於三日內依附件二向當地消防機關提報。
- 防火管理人遴用或解任後時，應於三日內依附件一向當地消防機關提報。
- 實施通報、滅火，避難訓練時，應於三日前填註附件七向當地消防機關提報，並報告其結果。
- 消防安全設備檢查結果報告(如附件九)，甲類場所每半年一次，甲類以外之場所，每年一次。
- 遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另訂定施工中消防防護計畫，並於開工前報消防機關核備。

#### 五、用火、用電之監督管理

- 定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查、管理，其實施計畫應明訂於「防火管理自主檢查計畫」中(如附件十)，每月至少應檢查乙次。
- 依火災預防體系分工(如附件六)明定各樓層、用途之防火責任者、防火員。
- 防火員應對所有火源(瓦斯爐、火爐、吸菸、鍋爐)、瓦斯、電器設施進行檢查、管理。
- 使用火源設備之自行檢查結果應詳細填註於附件十一。
- 瓦斯設施之自行檢查結果應詳細填註於附件十二。
- 電器設施之自行檢查結果應詳細填註於附件十三。
- 施工時，應製作施工中限制火源使用及會同確認等之安全計畫。

#### 六、防火避難設施之自行檢查

- 防火管理人應對場所內之防火避難設施實施自主檢查，其實施計畫應明訂於「防火管理自主檢查計畫」中(如附件十)，防火責任者、防火員每月至少應檢查乙次。
- 防火避難設施之自行檢查結果應詳細填註於附件十四。

#### 七、防止縱火措施

- 加強對於出入口之特定出入者之招呼及監視等。
- 建立假日、夜間等之巡邏體制。
- 可燃物或危險物品之儲存、管理。

#### 八、消防安全設備之維護管理

- 管理權人為維護管理消防安全設備，應訂定「消防安全設備之檢查實施計畫」(如附件十五)每六個月進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。
- 檢查結果應於每年\_\_\_\_\_月詳細填註於附件九並報告消防機關。
- 本場所 自行檢查 進行檢查。

## 九、自衛消防編組

- 火災及其他災害發生時，為使損害減至最低，以 陳淑華 為自衛消防隊長，實施自衛消防編組，其編組表如附件 十六。
- 隊長 陳淑華 展開自衛消防活動時，擔任指揮發號施令，同時與消防隊保持密切連繫，順暢地展開活動。
- 副隊長 簡玉花 輔助隊長，隊長不在時，代行其職務。
- 地區分隊長 擔任負責地區初期自衛消防活動之指揮工作，隨時與隊長保持密切之連繫。
- 自衛消防隊之裝備，平時應做好維護保養工作。自衛消防隊裝備表如附件 十七。

## 十、夜間、假日之活動體制

- 大部分之供公眾使用建築物其「日間、平常」時之從業人員數通常明顯多於「夜間、假日」之從業人員數，例如設有就寢設施（如旅館、飯店、醫院、社會福利設施等），應製作「夜間、假日自衛消防編組」（如附件    ），夜間、假日發生火災或其他災害時，應依「夜間、假日自衛消防編組」進行初期活動；同理，如夜間之從業人員數明顯多於日間之從業人員數，則編組另定之。

常駐

巡邏

遠隔移報

夜間、假日之防火管理業務，一部分委託大樓管理公司（或保全公司）委託內容：

## 十一、防災應變之教育訓練

- 防火管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對從業人員辦理防火講習會或宣導會。
- 消防防護計畫之內容及各從業人員之任務，應透過防災教育周知所有從業人員。
- 實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動。
- 定期實施訓練。其中有住宿設施及夜間營業之場所，應每年進行一次以上夜間或假日之設定訓練。
- 自衛消防訓練計畫如附件 十五。
  - 通報訓練——藉由場所內之電話或其他方式進行一一九通報訓練。
  - 滅火訓練——水桶、滅火器、室內消防栓之操作訓練。
  - 避難訓練——警鈴之使用、避難器具之使用、避難路線之確認。
- 滅火、通報及避難訓練之實施，每年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時，並應依附件七事先通報當地消防機關。

通報訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 火警受信總機火災表示時之現場確認訓練。</li> <li>· 由緊急廣播設備進行廣播訓練。</li> <li>· 由場所內以電話向防災中心通報之訓練：</li> <li>· 由場所內以電話打一一九傳達必要情報之通報訓練。</li> <li>· 由起火場所及各班對指揮官之通報訓練。</li> <li>· 由指揮官對各班及消防隊傳達情報之通報訓練。</li> </ul>
滅火訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 水桶、滅火器之使用訓練。</li> <li>· 消防栓之操作、放水訓練。</li> <li>· 特殊滅火設備（海龍、二氧化碳、乾粉等）之模擬操作訓練。</li> <li>· 使用火源設備（瓦斯、危險物品）之燃料遮斷等之訓練。</li> </ul>
避難引導訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 由緊急廣播設備進行避難誘導訓練。</li> <li>· 各場所最適當避難路徑之選擇訓練。</li> <li>· 安全防護班對防火門、防火鐵捲門等之閉鎖訓練。</li> <li>· 避難器具操作、保養訓練。</li> </ul>
安全防護訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門訓練。</li> <li>· 昇降機、電扶梯之緊急處置。</li> <li>· 確認及警戒瓦斯洩漏時之狀況。</li> </ul>
救護訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 設置緊急救護所。</li> <li>· 緊急處理受傷者訓練。</li> <li>· 與消防救護隊連繫，並提供情報。</li> </ul>

## 十二、瓦斯災害緊急處置

- 瓦斯洩漏時，應即關閉附近瓦斯開關，並嚴禁煙火。

通 報	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 瓦斯洩漏之地址：</li> <li>● 洩漏部分在_____樓</li> <li>● 有人受傷時，傷者有_____名</li> </ul>
瓦斯公司 119	
場所內廣播	<p>這裡是防災中心，現在在_____發生瓦斯洩漏，請立即關閉瓦斯開關、停止使用火源設備器具、熄滅香煙，「各位顧客請依照本公司人員之指示避難」</p>

### 十三、地震對策

防火管理人及其協辦人員，為預防震災，應透過防災教育周知所有從業人員，應一併進行下列事項：

- 感覺到地震時應即關閉火源及瓦斯。
- 檢查危險物品有無掉落，傾倒之虞。
- 檢查燃氣設備、用火器具有無防止掉落措施，簡易自動滅火裝置、燃料自動停止裝置之動作狀況。
- 檢查附屬在建築物之設施如廣告牌、窗框、外壁等及陳列物品有無倒塌、掉落、鬆脫。
- 不可匆忙往外跑。(有玻璃掉落之危險)
- 由收音機、電視收集情報(避免使用電話佔線)
- 掌握人數，避難到安全處所(往\_\_\_\_\_避難)
- 努力減輕、防止損害。

### 十四、施工中之防火管理

- 進行增建、改建、修建、室內裝修施工時，應事先與當地消防機關協調，並製作「施工中之消防計畫」。
- 防火管理人應將下列應遵守之事項徹底周知施工單位及施工人員：
  1. 使用熔接、熔斷等火源施工時，應事先備妥滅火器，採取能滅火之體制。
  2. 施工人員不得在防火管理人指定場所以外之場所使用火源或吸煙。
  3. 每一施工場所應指定一名火氣負責人，按施工狀況定期報告防火管理人。
  4. 攜帶危險物品進入施工場所時，應先取得防火管理人之同意。
  5. 為預防縱火，施工現場應特別注意各項用火用電設備及可燃性物質之整理。

### 十五、緊急聯絡電話

火警救護	1 1 9	自衛消防隊長：	03-9222331#53
瓦斯公司	9221111		
電力公司	9222964		
公司主管	03-223208#11		
保全公司	03-9542555		

## 十六、避難逃生路線圖

- 防火管理人應製作避難逃生路線圖，清楚標示各層消防安全設備位置及通往室外之避難逃生路線，張貼於從業人員及進出人員顯而易見之位置。避難逃生路線圖如附件十六。
- 戲院、舞廳等有觀眾席之場所，應維持在規定收容人數範圍內，以免造成避難引導上困擾。
- 樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。
- 室外樓梯、直通樓梯、安全梯、特別安全梯之緊急出入口不得設鎖。
- 屋頂設有避難場所時，其屋頂及通往屋頂之避難路徑不得放置妨礙避難之物品。
- 平時應保持防火門正常動作，不得放置妨礙防火門機能之物品。
- 避難路徑及滅火器、室內消防栓之週邊，應經常整理，不得放置妨礙避難逃生及滅火之物品。

## 十七、實施日期

本計畫自 100 年 1 月 1 日開始實施。

本計畫製作完成後或有變更時，應即填註附件一報當地消防機關。

管理權人： 職稱 校長 姓名 莊王池 簽章 \_\_\_\_\_

防火管理人： 職稱 職員 姓名 黃崇澤 簽章 \_\_\_\_\_

本表供小、中規模場所使用（員工人數在五十人以下）

## 附件一覽表

附 件	名 稱	備 註
附件一	防火管理人遴用(異動)提報表	
附件二	消防防護計畫(共同消防防護計畫書)製定(變更)提報表	
附件三	消防防護計畫自行檢查表	
附件四	共同消防防畫計劃自行檢查表	
附件五	自衛消防編組訓練提報表	
附件六	消防機關防火管理檢查表	
附件七	消防安全設備檢查紀錄表	
附件八	火災預防體系分工表	
附件九	使用火氣設備自行檢查紀錄表	
附件十	瓦斯設備自行檢查紀錄表	
附件十一	電氣設備自行檢查紀錄表	
附件十二	防火避難設施自行檢查紀錄表	
附件十三	消防安全設備檢查實施計畫	
附件十四	自衛消防隊編組名冊	
附件十五	自衛消防隊裝備一覽表	
附件十六	避難逃生路線圖例	

遴用  
 防火管理人 (請勾選) 提報表  
 異動

受文者		宜蘭縣政府消防局						
主旨		提報本場所防火管理人						
提報人		莊王池 (簽名或蓋章)						
場 所	名稱	宜蘭縣立員山國民中學				電話	03-9223208	
	地址	宜蘭縣員山鄉溫泉路 92 號						
	管理 權人	姓名	莊王池			簽章 (或蓋章)		
		住址	宜蘭縣員山鄉溫泉路 92 號			身分證 字號	G120737578	
防 火 管 理 人	遴 用 異 動	姓名	黃崇澤			簽章 (或蓋章)		
		身分證字號	G120770395			出生日期	民國(前) 51 年 12 月 4 日	
		選派年月日	98 年 10 月 30 日					
		職稱	職員					
		接受講習機構	社團法人宜蘭縣勞工教育協進會附設職業訓練中心					
		證書日期	98 年 9 月 8 日			證書文號	98 防護訓字第 12539 號	
		姓名						
		異動日期	年 月 日					
		異動原因						
綜合意見(消防機關填寫)								



### 消防防護計畫自行檢查表

依據消防法第 13 條及消防法施行細則第 13 條至第 16 條規定，防火管理人應製定消防防護計畫，並報請消防機關核備。此表係供防火管理人自行檢查，先行確認所製定之消防防護計畫內容是否適當，俟確認內容無誤後，再報請消防機關核備。			
建築物概要 1. 用途 <u>校區內各建築</u> 2. 地上 <u>3</u> 層、地下 <u>0</u> 層			
審核項目	審核內容 ( 確 認 事 項 )	自行檢查 是 否	備考
(1) 防火管理人及	1. 是否由管理權人決定防火管理人，並向消防機關提報? 2. 防火管理人是否為管理監督層級之幹部? 3. 防火管理人是否依法參加講習、持有資格? 4. 防火管理人是否依法參加每 2 年之複訓? . 消防防護計畫是否由防火管理人製定，並依規定向消防機關提報?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
(2) 自衛消防編組	1. 10 人 上事 之自 消防 ，至 火 、 報 及 ? 0 人 上之事 是 否 防護 及 護 ? 2. 自 消防 之 是否製定? 3. 各 之 ，是否 確 定? 4. 各 層、各 之 人及 人是否 定? . 自 消防 部 之 所是否決定 ? 6. 及 要幹部 ，是否建 理機 ，並 定 關之 理人? . 自 消防 之訓 計畫是否 定? . 是否 自 消防 之訓 ，製定 關報 ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
(3) 防火自行檢查	1. 是否 建築物防火 施， 有 ? 2. 各項 施是否 定檢查 人及 行人 ? 3. 是否製 自行檢查表格及 行 ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
(4) 消防維護管理	1. 是否建 各 備每 之年 檢查計畫，並 此為 施行計畫? 2. 是否 定 人 機 ，每 定 檢查消防 備? 3. 是否依檢 報規定，定 檢 機 人 ， 行消防 備之 檢查、 檢查及 檢查，並 檢查 提報消防機關? 4. 檢查 確認 、 之 ，是否 ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

審核項目	審核內容 ( 確認事項 )	自行檢查 是 否	備考
(5) 火災及其它災害發生時之通報連絡 、滅火行動及避難引導	下列項目是否納入消防防護計畫中?		
	1. 通報連絡		
	(1)非自衛消防編組人員，發現火災時之通報內容及對象，是否訂定範例?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(2)當火警自動警報設備之受信總機，顯示火災時，有關人員至現場確認時，是否以緊急電話或通訊工具，確定狀況並回報管理中心(如防災中心、中控室等)。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(3)確認火災後，自衛消防編組通報班等有關人員，是否立即向消防隊(119)通報，同時，向自衛消防隊長報告，並使用室內廣播引導建築內部人員，採取必要之救災逃生措施。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(4)自衛消防編組本部隊之通報班，是否進行下列事項：		
	a. 向消防機關作通報之確認、向隊長報告災害狀況，並對火災狀況之變化進行緊急廣播。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	b. 進行自衛消防隊長指示命令之傳達。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	c. 消防人員抵達時，提供火災之延燒狀況、燃燒物品、有無避難未逃出者等情報，同時，對火災發生之場所進行避難引導。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	2. 滅火行動		
	(1)本部隊滅火班人員，應與地區隊共同努力，以滅火器或室內消防栓，實施初期滅火。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(2)地區隊滅火行動，是否著重於早期滅火。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	3. 避難引導		
	(1)本部隊避難引導班人員是否在火災發生時，是否與地區隊共同協力擔任避難引導。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(2)是否禁止使用電梯避難。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(3)避難引導班人員是否做好準備，人員應部署在安全門、特別安全梯之排煙室前，並規劃禁止通行之場所或路段，且防止有人因故重返火場之情形發生。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(4)進行避難引導時，是否正確使用手提擴音機、手電筒、哨子等器具，並注意防止避難混亂，且將起火樓層及其上一樓層人員，列為優先引導避難之對象。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(5)取得受傷者及尚未逃生者之消息時，是否立即與本部隊連絡，做適當之處理。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(6)避難結束後，是否儘速進行人員之點名，確認有無尚未逃生者，並向本部隊報告。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	(7)地區隊之避難引導者，是否對所負責之避難區域，依照前述之順序作適當之引導。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4. 安全防護措施			
安全防護班人員於火災發生時，是否進行安全門、防火鐵捲門之關閉操作。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5. 緊急救護			
(1)設置緊急救護所之地點，是否設於對消防隊或相關救災救護行動沒有障礙之安全場所。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
(2)救護班對受傷者進行緊急救護時，是否與消防救護人員，速將傷至做適當處理。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

(6) 實施通報、滅火及避難訓練	1. 是否每半年進行一次訓練(可參考並填寫下表)?				
	訓練類別	實施日期	備註		
	滅火訓練				
	通報訓練				
	避難訓練				
	安全防護			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
緊急救護					
其 它					
綜 合					
	2. 是否對每次 4 小時之訓練製作時間表?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 是否訂定訓練負責人員，且確實地進行訓練?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 是否有個別訓練及綜合性訓練計畫?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 是否製定訓練實施計畫?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
訓練	教育訓練實施計畫，應包含下列內容？				
	1. 訓練師資、授課內容、受訓對象、實施期程是否訂定?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 進行教育訓練時，下列課程內容是否適合受訓對象？				
	(1)消防防護計畫之內容。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)從業人員應遵守事項。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)有關火災發生時之處理。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)有關地震之處理。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(5)有關防火管理之手冊。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. 為提昇教育效果，訓練師資應為防火管理人本身或相關之各任務負責人，授課重點如下：					
(1)防火管理人授課時，應就所定之消防防護計畫，進行通盤介紹，並就重點項目詳加說明。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(2)其他人員進行授課時，應對日常之火災預防及災害發生時之處理要點等具體事項，詳加說明。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
( ) 火、	1. 為確保負責區域內之火源、電氣管理等之完善，是否訂定防火負責人及火源負責人:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 區域內之負責人，對火源、香煙處理及用火用電等，是否進行確認，並記載於檢查紀錄表?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 有無指定吸煙區域，並做好火源管理?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



### 共同消防防護計畫自行檢查表

項 目	自行檢 查 有 無	備 考
1. 共同防火管理協議會之設置及運作機制	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. 共同防火管理協議會之召集人	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. (共同)防火管理人等有關人員之工作指派	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4. 自衛消防編組之建置	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5. 人員之訓練(滅火、通報、避難之實施)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6. 火災發生時之行動(滅火、通報、避難之進行)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7. 火災發生時，通報消防機關(或人員)之相關資訊	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8. 防火區劃及防火避難設施之管理維護	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9. 消防安全設備之維護管理事宜	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10. 建築物增建、改建、修建、室內裝修等工程施工中之安全對策	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11. 其它 (1)如「共同防火管理業務之部分委託」事項	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
綜合意見 (消防機關填寫)		

報 自行檢查時，如有附表(件)或其它 事項， 備考 中 ， 設置，

## 自衛消防編組訓練計畫提報表

受文者	宜蘭縣政府消防局			
主旨	提報自衛消防編組訓練計畫(如附件)。			
提報人	管理權人：莊王池 (簽章)			
實施者	防火管理人：黃崇澤 (簽章)			
場所	名稱	宜蘭縣立員山國民中學	電話	03-9223208
		宜蘭縣員山 92		
訓練		<input checked="" type="checkbox"/> 火訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 報訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 練		
		人員訓練	人員訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 人員 訓練
	人	0 人	訓練	民國 00 年 8 月
	員	<input checked="" type="checkbox"/>	消防	<input checked="" type="checkbox"/>
綜合意見(消防機關填寫)				

消防 施 五 五 理 實 訓練 提報消防 消防 實  
 訓練 員 報 消防 實 消防防 計畫  
 2 實 火 報 訓練 實施 自衛消防編組 自衛消防編組訓練計畫 消防  
 提

### 消防機關防火管理檢查表

場所名稱	宜蘭縣立員山國民中學		電話	03-9222331
地 址	宜蘭縣員山鄉溫泉路 92 號		用途	學校
管理權人	姓名	莊王池	身份證字號	G120737578
	住址	宜蘭縣員山鄉溫泉路 92 號		
項目	檢 查 內 容			是 否
消防防護計畫	消防防護計畫是否符合規定內容			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
火災預防	防火 自行 避難 檢查 設施	每月一次之防火避難設施自行檢查，是否有紀錄可查？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		防火避難設施自行檢查者是否為防火管理人？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		是否依法使用防焰物品？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		防火避難設施自行檢查結果發現缺失，是否立即報知管理人，並有資料可查？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		防火避難設施自行檢查所發現之缺 是否立即 行 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	消防 安全 管理	消防 設 是否 消防設 檢查？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		物 地 物是否 中 管機關 查合之 機 檢 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		是否依規定 行檢 報？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		消防 設 檢查發現缺失是否立即 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	用 火 用 電 管 理	是否有用火 用電每 檢查紀錄？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		用火 用電檢查發現缺失，是否立即 行 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		防火管理人 火 者 一人，火 者之檢查 錄，是 否每 報防火管理人 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	防 止 縱 火 措 施	是否 之可 物？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		是否 立 管 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		是否有定 定 紀錄？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		是否有 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
自 衛 消 防 活 動	教 育 訓 練	是否每 行一次 之自 消防 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		自 消防 是否 報 地消防機關？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		自 消防 ，是否有檢 紀 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		自 消防 之檢 錄是否 員 知？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		自 消防 是否有依防護計畫之 施？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		有 防 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	有 防 所有員 防護計畫之內容？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
滅 火 班	火 人員是否 知 自 之 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	火 人員是否 知 火設 火 內消防 之 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	火 人員是否 知 火 內消防 之 ？		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

項目		檢 查 內 容	是 否
自	通報班	通報班人員是否都知道自己的任務?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		通報班人員是否都知道廣播設備之操作?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		通報班人員是否都知道通知一一九之方法及重點?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		通報班人員是否都知道 _____ 之通報 _____ ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	班	班人員是否都知道自己之任務	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道 _____ 之操作	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道 _____ 之設 點	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道自己 _____ 備之內容	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道自己 _____ 備之	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	班	班人員是否都知道自己之任務	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道 _____ 設 之操作	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道 _____ 設備之設 點	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道自己 _____ 備之內容	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道自己 _____ 備之	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	班	班人員是否都知道自己之任務	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道自己 _____ 備之內容	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		班人員是否都知道自己 _____ 備之	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		之 _____ 及 _____ 是否	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		是否 _____ 之 _____	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		內 _____ 是否 _____ 報	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
_____ 務 _____ 是否 _____ 之 _____ 務內容		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
任 _____ 務 _____ 是否 _____ 之 _____ 務內容		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
綜合意見(消防機關填寫)			

### 消防安全設備檢查記錄表

場所名稱	宜蘭縣立員山國民中學						電話	03-9223208	
檢查時間	負責人	姓名	莊王池	出生日期	年	月	日	身 份 字 號	G120737578
								號	
		記		檢查		號名稱			
檢查	檢查	宜蘭縣員山 92 號						檢查員姓名	
	檢查			檢查			檢查		
滅火器	<input checked="" type="checkbox"/>	期 件			火警自動警報設備			<input checked="" type="checkbox"/>	
室內消防栓	<input checked="" type="checkbox"/>	件 備 消 防 設 字			緊急廣播設備			<input checked="" type="checkbox"/>	
	G							設	
設備	<input checked="" type="checkbox"/>	件 間 查 設 字			緊急照明設備			<input checked="" type="checkbox"/>	
	G				出口標示燈			<input checked="" type="checkbox"/>	設 安全
自動泡沫滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/>	件			避難方向指示燈(標)			<input checked="" type="checkbox"/>	
	G								

項別	項 目	檢查不符內容	項別	項 目	檢查不符內容
自動水霧滅火器設備	符		名稱： 避難器具	<input checked="" type="checkbox"/> 符	
			緊急電源	<input checked="" type="checkbox"/> 符	
海龍滅火設備 自動二氧化碳	符		緊急電源插座	符  <input checked="" type="checkbox"/> 不符	
			室內排煙設備	符	
升降機間排煙設備 特別安全梯及緊急	符			不	
採水設施	<input checked="" type="checkbox"/> 符			不	
			陪檢人員簽章		

### 火災預防體系分工表

項目	負責部門	職稱	姓名	備註
防火避難設施	總務處	總務主任	陳淑華	
使用火氣設備	總務處	總務主任	陳淑華	
瓦斯設備	總務處	總務主任	陳淑華	
電器設施	總務處	總務主任	陳淑華	
消防安全設備	總務處	總務主任	陳淑華	
防火教育訓練	學務處	學務主任	李裕豐	
防止縱火預防措施	學務處	學務主任	李裕豐	

### 使用火氣設施自行檢查記錄表

項目	檢 查 重 點	檢 查 結 果	改善作法
使用火氣設施	1. 周圍清掃避免堆積可燃物。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	2. 設備有無破損，附屬設備有無拆除。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	3. 是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	4. 依據器具性質使用正確之燃料。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	5. 配管、燃料容器應有防止傾倒或撞擊之措施。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	6. 吸菸場所之煙蒂應放置於不燃性容器中，並澆水確定其熄滅。  應清項物，並查有否熄滅之火。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
防火管		管 置	

### 瓦斯設施自行檢查記錄表

項目	檢 查 重 點	檢 查 結 果	改善作法
防 火 避 難 設 施	1. 器具之構造與建築物或可燃物間之安全距離應足夠。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	2. 是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	3. 使用位置不可妨礙避難逃生。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	4. 周圍應清掃清潔，不可放置燃料或其他可燃物。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	5. 依據器具性質使用正確之燃料。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	6. 配管長短應適中，接頭應拴緊。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	7. 控溫裝置或防止過熱裝置不可拆除或以其他物品替代。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	. 使用 應 ， 瓦斯 。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
防 管		管 置	

### 電氣設施自行檢查記錄表

項目	檢 查 重 點	檢 查 結 果	改善作法
電 氣 設 備	1. 電燈、電阻器等有發熱部之設備，應檢查有無過熱之虞。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	2. 檢查電線包覆有無損傷，充電部有無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	3. 開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	4. 有無使用多孔插座，起過電線額定電流量，保險絲有無以鐵絲等物品代替。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	. 電線有無以 定 定使用。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
火			

### 防火避難設施自行檢查記錄表

項目	檢 查 重 點	檢 查 結 果	改善作法
瓦 斯 設 施	1. 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	2. 防火鐵捲門之下降線上無障礙物。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	3. 樓梯間未當作賣場使用。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	4. 樓梯未以木板等易燃材料裝修。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	5. 安全門、樓梯、走廊、通道等未放置妨礙避難逃生之物品。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	6. 安全門無障礙物能隨時關閉。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	7. 安全門未上鎖。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	8. 避難通道有確保必要之寬度。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	. 場 、 設有避難逃生 線 。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
防 火		置	

## 消防安全設備檢查實施計畫

消防安全設備	負責人	檢 查 實 施 日 期			
		動作檢查	外觀檢查	機能檢查	總合檢查
<input type="checkbox"/> 滅火器		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 室內消防栓		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 自動撒水設備		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 火警自動警報設備		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 標示設備		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 避難器具		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 緊急照明燈		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 排煙設煙		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 泡沫設備		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 採水設備		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/> 發電機		7月21日	7月21日	7月21日	7月21日
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

## 自衛消防編組名冊

隊 別	班 別	編組職務	姓 名	緊急聯絡電話	原屬部門
自衛消防隊	指 揮 班	隊長	莊王池	03-9223208	校長室
	通 報 班	班長	傅偉	03-9223208	總務處
		隊員	方漢璋	03-9223208	總務處
		隊員	簡玉花	03-9223208	總務處
		隊員	林秀惠	03-9223208	總務處
		隊員	黃雪玲	03-9223208	教務處
		隊員	于學玉	03-9223208	教務處
		隊員	游惠郁	03-9223208	教務處
	滅 火 班	班長	陳進華	03-9223208	學務處
		隊員	徐俊傑	03-9223208	學務處
		隊員	李裕豐	03-9223208	學務處
		隊員	李書豪	03-9223208	教務處
		隊員	林明君	03-9223208	輔導室
		隊員	褚煜凱	03-9223208	教務處
		隊員	李珮君	03-9223208	學務處
	避難引導班	班長	黃文榮	03-9223208	人事室
		隊員	曹惠美	03-9223208	學務處
		隊員	楊吳阿嬌	03-9223208	人事室
		隊員	許蕙萍	03-9223208	教務處
		隊員	侯淑貞	03-9223208	教務處
		隊員	方 琰	03-9223208	輔導室
		隊員	林佳萱	03-9223208	輔導室

自衛消防隊裝備一覽表

	品名	數量	保管場所	備註
隊 用 裝 備	動力消防幫浦	2台	專科教室、體育館	
	滅火器(A、B、C)	50支	全校各區	
	火 鉤			
	收 音 機	3台	教務處	
	醫 藥 用 品	一批	健康中心	
	建築物設備圖說	一份	總務處	
個 人 裝 備	消 防			
	全			
		2	總務處	
	用	2	總務處	

# 避難逃生路線圖例

