

員山國中飲水設備使用暨檢測一覽表

編號	購入日期	設備名稱	維修廠商及電話	是否需 定期水 質檢測	檢測時間	保管單位	管理人員	詳細地點
1	83.05.25	飲水機	旺樹企業有限公司		99.04.12	員山國中	簡玉花	教學大樓西側一樓
2	83.05.25	飲水機	旺樹企業有限公司		98.05.11	員山國中	簡玉花	教學大樓西側二樓
3	83.05.25	飲水機	旺樹企業有限公司		97.11.11	員山國中	簡玉花	教學大樓西側三樓
4	83.05.25	飲水機	旺樹企業有限公司		98.07.03	員山國中	簡玉花	總務處
5	88.10.26	飲水機	旺樹企業有限公司		99.01.07	員山國中	簡玉花	教學大樓北側一樓
6	88.10.26	飲水機	旺樹企業有限公司		98.01.07	員山國中	簡玉花	教學大樓北側二樓
7	93.04.28	飲水機	佳霖企業社		98.10.09	員山國中	簡玉花	體育館
8	94.06.02	飲水機	佳霖企業社		98.02.11	員山國中	簡玉花	導師室
9	83.05.25	飲水機	旺樹企業有限公司		100.10.12	員山國中	簡玉花	教學大樓西側一樓

PS：依飲用水設備維護管理辦法之規定，學校應每月至少一次自行或委託專業合格機構辦理設備維護及每三個月委託經中央主管機關認可之檢驗測定機構執行抽檢（比例應為執行檢驗台數的八分之一以上），並將該維修及檢驗紀錄公布於飲水設備旁。

填表：

事務組長：

總務主任：

校長：